



Rapporto di prova N°: 137722 - Campione N° 12353
 Committente: C.A.M.A. S.r.l.
 Via S.M. 25, 1, Monreale (PA)
 Campionamento eseguito da: Sig. Gabriele Ciulla
 Data del campionamento: 19/12/2022
 Tipologia del campione: Acqua di pozzo
 Luogo di campionamento: Via S.M. 25, 1, Monreale (PA) – uscita pozzo

RISULTATI ANALITICI

Identificazione della prova	Unità di misura	Risultato	Valori di riferimento D.Lgs 31/01 e s.m.i.	Data della prova	Metodo di prova
pH	---	7,8	6,5-9,5	19/12/2022	ISTISAN
Colore	---	Accettabile	(1)	19/12/2022	ISTISAN
Odore	---	Accettabile	(1)	19/12/2022	ISTISAN
Sapore	---	Accettabile	(1)	19/12/2022	ISTISAN
Torbidità	---	Accettabile	(1)	19/12/2022	ISTISAN
Conducibilità	µS/cm	516	2500	19/12/2022	ISTISAN
Residuo fisso a 180°C	mg/l	360,1	1500 M.C.	22/12/2022	ISTISAN
Ossidabilità	mgO ₂ /l	1,4	5,0	21/12/2022	ISTISAN
Durezza totale	°F	20,3	15-50 V.C.	21/12/2022	ISTISAN
Calcio	mg/l	66.8	100 ⁽²⁾ V.G.	22/12/2022	ISTISAN
Magnesio	mg/l	5.6	50 ⁽²⁾	22/12/2022	ISTISAN
Cloruri	mg/l	18.4	250	22/12/2022	ISTISAN
Solfati	mg/l	43.7	250	22/12/2022	ISTISAN
Nitrati	mg/l	21.6	50	22/12/2022	ISTISAN
Nitriti	mg/l	< 0,05	0,5	22/12/2022	ISTISAN
Ione ammonio	mg/l	< 0,05	0,5	22/12/2022	ISTISAN
Ferro	µg/l	< 50	200	23/12/2022	ISTISAN
Cloro residuo	mg/l	< 0,05	0,20 V.C.	19/12/2022	ISTISAN
Carica batterica a 37°	UFC/ ml	5	20 ⁽⁴⁾	19/12/2022 ⁽³⁾	ISTISAN
Carica batterica a 22°	UFC/ ml	12	100 ⁽⁴⁾	19/12/2022 ⁽³⁾	ISTISAN
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	19/12/2022 ⁽³⁾	ISTISAN
Enterococchi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	19/12/2022 ⁽³⁾	ISTISAN
Coliformi totali	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	19/12/2022 ⁽³⁾	ISTISAN

(1): Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

(2): Valori indicati dal D.P.R. 236/88

(3): Data inizio analisi

(4): Valori limite espressamente indicati per acque poste in vendita in bottiglie o contenitori.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, qualsiasi estrapolazione esula dallo scopo di questo documento.

