



Rapporto di prova N°: 50923 - Campione N° 13065  
 Committente: C.A.M.A. S.r.l.  
 Via S.M. 25, 1, Monreale (PA)  
 Campionamento eseguito da: Sig. Gabriele Ciulla  
 Data del campionamento: 21/03/2023  
 Tipologia del campione: Acqua di pozzo  
 Luogo di campionamento: Via S.M. 25, 1, Monreale (PA) – uscita pozzo

## RISULTATI ANALITICI

Identificazione della prova	Unità di misura	Risultato	Valori di riferimento D.Lgs 31/01 e s.m.i.	Data della prova	Metodo di prova
pH	---	7.7	6.5-9.5	21/03/2023	ISTISAN
Colore	---	Accettabile	(1)	21/03/2023	ISTISAN
Odore	---	Accettabile	(1)	21/03/2023	ISTISAN
Sapore	---	Accettabile	(1)	21/03/2023	ISTISAN
Torbidità	---	Accettabile	(1)	21/03/2023	ISTISAN
Conducibilità	µS/cm	706	2500	21/03/2023	ISTISAN
Residuo fisso a 180°C	mg/l	403.7	1500 M.C.	28/03/2023	ISTISAN
Ossidabilità	mgO <sub>2</sub> /l	0.6	5.0	28/03/2023	ISTISAN
Durezza totale	°F	36.3	15-50 V.C.	22/03/2023	ISTISAN
Calcio	mg/l	123.2*	100 <sup>(2)</sup> V.G.	22/03/2023	ISTISAN
Magnesio	mg/l	13.4	50 <sup>(2)</sup>	22/03/2023	ISTISAN
Cloruri	mg/l	12.7	250	23/03/2023	ISTISAN
Solfati	mg/l	49.7	250	23/03/2023	ISTISAN
Nitrati	mg/l	45.3	50	23/03/2023	ISTISAN
Nitriti	mg/l	< 0.05	0,5	23/03/2023	ISTISAN
Ione ammonio	mg/l	< 0.05	0,5	23/03/2023	ISTISAN
Ferro	µg/l	< 50	200	23/03/2023	ISTISAN
Cloro residuo	mg/l	< 0.05	0.20 V.C.	24/03/2023	ISTISAN
Carica batterica a 37°	UFC/ ml	4	20 <sup>(4)</sup>	21/03/2023 <sup>(3)</sup>	ISTISAN
Carica batterica a 22°	UFC/ ml	10	100 <sup>(4)</sup>	21/03/2023 <sup>(3)</sup>	ISTISAN
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	21/03/2023 <sup>(3)</sup>	ISTISAN
Enterococchi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	21/03/2023 <sup>(3)</sup>	ISTISAN
Coliformi totali	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	21/03/2023 <sup>(3)</sup>	ISTISAN

(1): Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

(2): Valori indicati dal D.P.R. 236/88

(3): Data inizio analisi

(4): Valori limite espressamente indicati per acque poste in vendita in bottiglie o contenitori.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, qualsiasi estrapolazione esula dallo scopo di questo documento.

