



Rapporto di prova N°: 151423 - Campione N° 14796  
 Committente: C.A.M.A. S.r.l.  
 Via S.M. 25, 1, Monreale (PA)  
 Campionamento eseguito da: Sig. Gabriele Ciulla  
 Data del campionamento: 20/09/2023  
 Tipologia del campione: Acqua di pozzo  
 Luogo di campionamento: Via S.M. 25, 1, Monreale (PA) – uscita pozzo (rubinetto interno)

## RISULTATI ANALITICI

Identificazione della prova	Unità di misura	Risultato	Valori di riferimento D.Lgs 18/23 e s.m.i.	Data della prova	Metodo di prova
pH	---	7.9	6.5-9.5	20/09/2023	ISTISAN 07/31
Colore	---	Accettabile	(1)	20/09/2023	ISTISAN 07/31
Odore	---	Accettabile	(1)	20/09/2023	ISTISAN 07/31
Sapore	---	Accettabile	(1)	20/09/2023	ISTISAN 07/31
Torbidità	NTU	0.4	1.0	20/09/2023	ISTISAN 07/31
Conducibilità	µS/cm	696	2500	20/09/2023	ISTISAN 07/31
Residuo fisso a 180°C	mg/l	380	1500 M.C.(4)	22/09/2023	ISTISAN 07/31
Ossidabilità	mgO <sub>2</sub> /l	1.4	5.0	22/09/2023	ISTISAN 07/31
Durezza totale	°F	29.5	≥ 15	22/09/2023	ISTISAN 07/31
Calcio	mg/l	60.7	100 (2) V.G.	22/09/2023	ISTISAN 07/31
Magnesio	mg/l	34.7	50 (2)	22/09/2023	ISTISAN 07/31
Cloruri	mg/l	18.4	250	25/09/2023	ISTISAN 07/31
Solfati	mg/l	48.3	250	25/09/2023	ISTISAN 07/31
Nitrati	mg/l	36.8	50	25/09/2023	ISTISAN 07/31
Nitriti	mg/l	< 0.05	0.5	25/09/2023	ISTISAN 07/31
Ione ammonio	mg/l	< 0.05	0.5	25/09/2023	ISTISAN 07/31
Ferro	µg/l	< 50	200	21/09/2023	ISTISAN 07/31
Cloro residuo	mg/l	< 0.05	0.20 V.C.	20/09/2023	ISTISAN 07/31
Carica batterica a 22°	UFC/ ml	8	100	20/09/2023 (3)	UNI EN ISO 6222:2001
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	20/09/2023 (3)	UNI EN ISO 9308-1:2014
Coliformi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	20/09/2023 (3)	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	20/09/2023 (3)	UNI EN ISO 7899-2:2003

(1): Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

(2): Valori indicati dal D.P.R. 236/88

(3): Data inizio analisi

(4): Valore indicato nel D. Lgs.31/01.



I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, qualsiasi estrapolazione esula dallo scopo di questo documento.