



Rapporto di prova N°: 191223 - Campione N° 15266
 Committente: C.A.M.A. S.r.l.
 Via S.M. 25, 1, Monreale (PA)
 Campionamento eseguito da: Sig. Gabriele Ciulla
 Data del campionamento: 15/12/2023
 Tipologia del campione: Acqua di pozzo
 Luogo di campionamento: Via S.M. 25, 1, Monreale (PA) – uscita cisterna

RISULTATI ANALITICI

Identificazione della prova	Unità di misura	Risultato	Valori di riferimento	Data della prova	Metodo di prova
			D.Lgs 18/23 e s.m.i.		
pH	---	7.5	6.5-9.5	15/12/2023	ISTISAN 07/31
Colore	---	Accettabile	⁽¹⁾	15/12/2023	ISTISAN 07/31
Odore	---	Accettabile	⁽¹⁾	15/12/2023	ISTISAN 07/31
Sapore	---	Accettabile	⁽¹⁾	15/12/2023	ISTISAN 07/31
Torbidità	NTU	0.3	1.0	15/12/2023	ISTISAN 07/31
Conducibilità	µS/cm	681	2500	15/12/2023	ISTISAN 07/31
Residuo fisso a 180°C	mg/l	435	1500 M.C. ⁽⁴⁾	18/12/2023	ISTISAN 07/31
Ossidabilità	mgO ₂ /l	2.6	5.0	18/12/2023	ISTISAN 07/31
Durezza totale	°F	36.0	≥ 15	18/12/2023	ISTISAN 07/31
Calcio	mg/l	109.1	100 ⁽²⁾ V.G.	18/12/2023	ISTISAN 07/31
Magnesio	mg/l	21.1	50 ⁽²⁾	18/12/2023	ISTISAN 07/31
Cloruri	mg/l	42.5	250	20/12/2023	ISTISAN 07/31
Solfati	mg/l	61.2	250	20/12/2023	ISTISAN 07/31
Nitrati	mg/l	29.8	50	20/12/2023	ISTISAN 07/31
Nitriti	mg/l	< 0.05	0.5	20/12/2023	ISTISAN 07/31
Ione ammonio	mg/l	< 0.05	0.5	20/12/2023	ISTISAN 07/31
Ferro	µg/l	< 50	200	21/12/2023	ISTISAN 07/31
Cloro residuo	mg/l	< 0.05	0.20 V.C.	21/12/2023	ISTISAN 07/31
Carica batterica a 22°	UFC/ ml	88	100	15/12/2023 ⁽³⁾	UNI EN ISO 6222:2001
Escherichia coli	UFC/100 ml	> 10*	Assenti	15/12/2023 ⁽³⁾	UNI EN ISO 9308-1:2014
Coliformi	UFC/100 ml	> 10*	Assenti	15/12/2023 ⁽³⁾	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	15/12/2023 ⁽³⁾	UNI EN ISO 7899-2:2003

⁽¹⁾: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

⁽²⁾: Valori indicati dal D.P.R. 236/88

⁽³⁾: Data inizio analisi

⁽⁴⁾: Valore indicato nel D. Lgs.31/01.



I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, qualsiasi estrapolazione esula dallo scopo di questo documento.